



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994
Тел.: 8 (499) 973-26-90, Факс: 8 (499) 973-26-43

E-mail: depart@gse.ru

<http://www.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512

ИНН 7707515984 КПП 770701001

Говорухину А.Г.

aleksandr.govoruhin@geniled.ru

02.12.2020 № 09-20168-2020-40

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела обращение в пределах компетенции и сообщает следующее.

Согласно пункту 6.2 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 322, Роспотребнадзор вправе давать физическим и юридическим лицам разъяснения лишь по вопросам своей компетенции.

В этой связи необходимо иметь в виду, что правом официального толкования нормативных правовых актов обладает орган, издавший юридическую норму, либо орган, специально уполномоченный на это, к числу которых (применительно к сводам правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*») Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не относится.


В соответствии с требованиями пункта 3.1.5 санитарных правил СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в учреждениях дошкольного образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять разрядные лампы и лампы накаливания.

Вместе с тем, согласно пункту 3.1.9 замена ламп накаливания на новые источники света (компактные люминесцентные лампы, светодиоды) в эксплуатируемых осветительных установках допускается при соблюдении

нормативных требований к общему искусственному освещению, изложенных в таблице 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Таким образом, в настоящее время санитарное законодательство не ограничивает возможность использования светодиодных источников освещения при организации систем искусственного освещения в помещениях детских дошкольных организаций и в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений при условии соблюдения установленных нормативов.

Начальник Управления
санитарного надзора



И.Г. Шевкун